

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 005 00685

Серия ВУ № 0000059

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д. 20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; тел.: +375 212 426734; адрес электронной почты (e-mail): vitcsms@tut.by;

ЗАЯВИТЕЛЬ Производственное унитарное предприятие «ЭлКис» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 200278355; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225710, г. Пинск, ул. Гоголя, д. 29; тел.: +375 165 65 68 49; адрес электронной почты (e-mail): elkis@inbox.ru,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Производственное унитарное предприятие «ЭлКис» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 225710, г. Пинск, ул. Гоголя, д. 29

ПРОДУКЦИЯ выключатели установочные клавишные С1 6-004, С1 10-005, С1 6-122, С1 6-231, С5 6-007, С5 10-008, С5 6-124, С5 6-233, С05 6-017, С05-10-021, С05 6-234, А1 6-015, А1 10-019, А5 6-016, А5 10-020, А05 6-018, А05 10-021 и узлы выключателей установочных клавишных С1 6-010, С1 10-011, С5 6-013, С5 10-014, С05 6-023, С05 10-024,
ТУ РБ 200278355.122-2002 «Выключатели установочные клавишные. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 50 070 0


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ акта анализа состояния производства № 1322 от 24.09.2019 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; протокола испытаний № 101-19-2166 от 13.09.2019 Аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0001. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования». Условия хранения выключателей по группе 2 ГОСТ 15150-69. Срок хранения выключателей в упаковке изготовителя – 2 года с даты упаковки. Срок службы выключателей – не менее 5 лет.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.09.2019 **ПО** 24.09.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

М.П. 
Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Ховкин Алексей Владимирович