



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00073/19

Серия **RU** № **0199391**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод». Место нахождения и место осуществления деятельности: 601785, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.3. ОГРН: 1023300711774. Телефон: 84924595333. Адрес электронной почты: ekz@elcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугинский завод». Место нахождения и место осуществления деятельности: 601785, Россия, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.3.

ПРОДУКЦИЯ Провод монтажный с пластмассовой изоляцией, на номинальное переменное напряжение 600 В и 1000 В, марок НВ, НВМ, изготовленный в соответствии с ГОСТ 17515-72 «Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1/0266 от 23.09.2019, 1/0287 от 17.10.2019 Испытательный центр «ПолиТест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12. Протокол испытаний № 27-85-19 от 24.09.2019 Испытательный центр «Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (ПАО «НИПТИЭМ»), аттестат аккредитации RA.RU.22МО87. Протокол испытаний № 940М/19 от 18.10.2019 Испытательный центр технических средств Общества с ограниченной ответственностью «Прибор-Тест», аттестат аккредитации RA.RU.21АГ33. Акт о результатах анализа состояния производства № 2207/АО от 21.08.2019 Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 17515-72 (разделы 1, 2, 5, 6) «Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия». Провода предназначены для эксплуатации при температуре от минус 50 до плюс 105 °С. Срок службы проводов - не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2019 **ПО** 24.10.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

(подпись)

(подпись)



Далбиний Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна (Ф.И.О.)