



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НА75.В.01551/21

Серия **RU** № **0354764**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «Тест Сертификация» Общества с ограниченной ответственностью «Система Сертификационной Протекции». Место нахождения: 109542, РОССИЯ, город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1, строение 1, этаж 2, помещение №212, комната 1А. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2, этаж 9, помещение 1, комната 903. Телефон: +79670037962. Адрес электронной почты: osp@test-certif.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА75, выдан 17.09.2018 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛКАБ"-КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Магистральная, строение 5.  
Основной государственный регистрационный номер 1045206903994.  
Телефон: +78314562299, Адрес электронной почты: elkab@elkab.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛКАБ"-КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Магистральная, строение 5.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке в холодостойком исполнении, с медными жилами, числом жил от 4 до 61, номинальным сечением от 0,75 до 10 мм<sup>2</sup>, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВбШнг(А)-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-002-73935218-2012 "Кабели не распространяющие горение. Технические условия"  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544499509

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 210914-001-10/ИР от 07.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, акта анализа состояния производства от 11.08.2021 года № 210802-02/тс, паспортов, руководств по эксплуатации и монтажу  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.11.2021 **ПО** 04.11.2026  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Тарасенко Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Гуц Александр Александрович  
(Ф.И.О.)