

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00077/20

Серия **RU** № **0696056**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8531 10 300 0	Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный блочно-модульный в составе:	ТУ 26.30.50-106-23072522-2008 «Интегрированная система безопасности «Стрелец-Интеграл»
	<ul style="list-style-type: none"> - Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И; - Блок шлейфов сигнализации БШС8-И; - Блок сигнальной линии БСЛ240-И; - Контроллер радиоканальных устройств Панель-2-ПРО; - Блок управления БУ32-И; - Блок управления пожарной автоматикой БУПА-И; - Блок силовых реле BR4-И исп.1; - Блок сигнальных реле BR4-И исп.2; - Блок реле BR3-И; - Блок речевого оповещения Орфей-И; - Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И; - Повторитель интерфейса S2 ПП-И; - Контроллер радиоканальных устройств Панель-1-ПРО; - Модуль входной и исполнительный МВИ-И; - Модуль входной и релейный МВР-И; - Модуль входной МВ-И; - Модуль исполнительный МИ-И; - Модуль релейный МР-И. - Изолятор коротких замыканий ИКЗ-И 	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Федорова Наталья Александровна

(Ф.И.О.)

Брусикин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)